МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙСТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Камчатскому краю
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО г. ПЕТРОПАВЛОВСКУ-КАМЧАТСКОМУ
683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Вулканная, 47, тел: (4152) 30-73-19, факс: (4152) 30-73-20
Единый «телефон доверия»: (4152) 23-99-99

г. Петропавловск-Камчатский **«30» января 2017 г.**
(место составления акта) (дата составления акта)
«12» час. «00» мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 1

По адресу / адресам: г. Петропавловск-Камчатский, Орбитальный проезд, 13
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) № 1 от «09» января 2017 г. была проведена
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), (плановая / внеплановая, документарная / выездная)

плановая / выездная проверка в отношении Краевого государственного общеобразовательного автономного учреждения «Центр образования «Эврика»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«25» января 2017 г.
с «09» час. «00» мин. до «12» час. «30» мин. Продолжительность «03» часа «30» мин.
«30» января 2017 г.
с «11» час. «00» мин. до «12» час. «00» мин. Продолжительность «01» час. « 00 » мин.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: «02» рабочих дня, « 04 » часа «30» минут
(рабочих дней / часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и ПР по г. Петропавловску-Камчатскому
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
УНД и профилактической работы ГУ МЧС России по Камчатскому краю

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки, **ознакомлен(ы)**:
(заполняется при проведении выездной проверки)
«19» января 2017 г. директор Скуматова Татьяна Николаевна
(фамилии инициалы, подпись, дата, время)

Лицо(а), проводившие проверку:
Государственный инспектор г. Петропавловска-Камчатского по пожарному надзору, старший лейтенант внутренней службы Тимошенко Дарья Игоревна,

При проведении проверки присутствовали:
директор Скуматова Татьяна Николаевна, ответственный за ПБ Шмыков Михаил Викторович
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- **выявлены нарушения требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):**

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1.	2.	3.	4.
1.	В техническом помещении (тепловом узле) допущено хранение горючих материалов (мебель, теннисные столы и другие предметы).	п. 23 б Правил противопожарного режима в Российской федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) “О противопожарном режиме»; п. 31, п. 36 Приказа МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"	Заместитель директора по комплексной безопасности КГОАУ «Центр образования «Эврика» Шмыков Михаил Викторович
2.	В помещениях КГОАУ «Центр образования «Эврика» не обеспечено на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	п. 20 Правил противопожарного режима в Российской федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) “О противопожарном режиме»	Заместитель директора по комплексной безопасности КГОАУ «Центр образования «Эврика» Шмыков Михаил Викторович

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено

- **выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено**

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Подписи лиц проводивших проверку:



(подпись)

«30» января 2017 г.

М.Л.П.*

Государственный инспектор
г. Петропавловска-Камчатского
по пожарному надзору,
старший лейтенант внутренней службы
Тимошенко Дарья Игоревна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«_____» января 2016 г. _____

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

ВрИО начальника ОНД и ПР
по г. Петропавловску-Камчатскому
капитан внутренней службы Шендрик К.Л. _____