МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙСТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Камчатскому краю
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПР ПО г. ПЕТРОПАВЛОВСКУ-КАМЧАТСКОМУ
683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Вулканная, 47, тел.(факс): (4152) 30-73-20
Единый «телефон доверия»: (4152) 23-99-99

Предписание №1/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Краевого государственного общеобразовательного автономного учреждения «Центр образования «Эврика»
по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, Орбитальный проезд, 13

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 1 от «09» января 2017г. начальника отдела надзорной деятельности и ПР по г. Петропавловску-Камчатскому майора внутренней службы Апаликова Ю.Ю., ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с «25» января 2017 г. с «09» час. «00» мин. до «12» час. «30» мин.» и «30» января 2017 г. с «11» час. «00» мин. до «12» час. «00» мин. проведена плановая / выездная проверка в отношении: Краевого государственного общеобразовательного автономного учреждения «Центр образования «Эврика», по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, Орбитальный проезд, 13.

проверку проводил(а):
Государственный инспектор г. Петропавловска-Камчатского по пожарному надзору, старший лейтенант внутренней службы Тимошенко Дарья Игоревна

совместно с: директором Скуматовой Татьяной Николаевной, ответственный за ПБ Шмыковым Михаилом Викторовичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1/1/1	В техническом помещении (тепловом узле) не допускать хранение горючих материалов (мебель, теннисные столы и другие предметы).	п. 23 б Правил противопожарного режима в Российской федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) “О противопожарном режиме»; п.	03.04.2017 г.	

		31, п. 36 Приказа МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"		
1/1/1	В помещениях КГОАУ «Центр образования «Эврика» обеспечить на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках, обозначить их категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	п. 20 Правил противопожарного режима в Российской федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) “О противопожарном режиме»	03.04.2017 г.	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. **123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)**

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный сроквправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушениеобязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Подписи лиц проводивших проверку:

Государственный инспектор
г. Петропавловска-Камчатского
по пожарному надзору
старший лейтенант внутренней службы
Тимошенко Дарья Игоревна

(подпись)

«30» января 2017 г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

Скуматова Татьяна Николаевна, директор

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«30» января 2017 г.

(подпись)